

## ATTESTATION



CA-1926578-1

Kelt.: Budapest, 2022.05.11

Igazolás a „HP4 Beltéri hővisszaverő/ hőszigetelő bevonóanyag” megnevezésű mintákról a gyártó megbízása alapján

**Termékcsoport neve:** Bevonó anyag beltéri falazatra és betonra

**Termék neve, azonosító adatai:** HP4 Beltéri hővisszaverő/ hőszigetelő bevonóanyag

**Gyártó / származási hely:** Major Dentál Kft.

**Megbízó:** Major Dentál Kft.  
2831. Tarján, Rózsa u.1.

Az ÉMI - TÜV SÜD Kft az R-1926578 nyilvántartási számon végzett vizsgálat és a kérelmező által benyújtott dokumentáció alapján megállapítja, hogy a vizsgált minta az alábbiakban részletezett követelménynek

**megfelelnek**

GYÁRTÓI TANÚSÍTÁS, MSZ EN 15284:2017 szerinti: V3 besorolásnak. Tapadó szilárdság 1,9 MPa

**Alkalmazott jogszabályok, előírások, szabványok:**  
MSZ EN 15284:2017

**Érvényes:** 2025.05.12.



  
**Varjú András**  
**Osztályvezető**  
**ÉMI-TÜV SÜD Kft.**  
**KERMI Osztály**

Megjegyzés: A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintákra vonatkoznak. A vizsgálati jegyzőkönyv / igazolás kivonatát, rövidítését vagy kivonatolását nem teheti közzé, és nem használható fel a termék reklámozására az ÉMI-TÜV SÜD Kft., KERMI Osztályvezetőjének írásbeli hozzájárulása nélkül. A vizsgálati jegyzőkönyvben szereplő eredmények csak az egyes vizsgált mintákra és az elvégzett egyedi vizsgálatra vonatkoznak.



CA-1926578-2

Kelt.: Budapest, 2022.05.11

Igazolás a „HP4 Bel- és kültéri hővisszaverő/ hőszigetelő bevonóanyag” megnevezésű mintákról a gyártó megbízása alapján

**Termékcsoport neve:** Bevonó anyag Bel- és kültéri falazatra és betonra

**Termék neve, azonosító adatai:** HP4 Bel- és kültéri hővisszaverő/ hőszigetelő bevonóanyag

**Gyártó / származási hely:** Major Dentál Kft.

**Megbízó:** Major Dentál Kft.  
2831. Tarján, Rózsa u.1.

Az ÉMI - TÜV SÜD Kft az R-1926578 nyilvántartási számon végzett vizsgálat és a kérelmező által benyújtott dokumentáció alapján megállapítja, hogy a vizsgált minta az alábbiakban részletezett követelménynek


**megfelelnek**

GYÁRTÓI TANÚSÍTÁS, MSZ EN 15284:2017 szerinti: V1, W2 besorolásnak. Tapadó szilárdság 2,0 MPa

**Alkalmazott jogszabályok, előírások, szabványok:**  
MSZ EN 15284:2017

**Érvényes:** 2025.05.12.



  
**Varjú András**  
Osztályvezető  
ÉMI-TÜV SÜD Kft.  
KERMI Osztály

Megjegyzés: A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintákra vonatkoznak. A vizsgálati jegyzőkönyv / igazolás kivonatát, rövidítését vagy kivonatolását nem teheti közzé, és nem használható fel a termék reklámzására az ÉMI-TÜV SÜD Kft., KERMI Osztályvezetőjének írásbeli hozzájárulása nélkül. A vizsgálati jegyzőkönyvben szereplő eredmények csak az egyes vizsgált mintákra és az elvégzett egyedi vizsgálatra vonatkoznak.

## ATTESTATION



CA-1926578-3

Kelt.: Budapest, 2022.05.11

Igazolás a „HP4 Univerzális alapozó” megnevezésű mintákról a gyártó megbízása alapján

**Termékcsoport neve:** Bevonó anyag beltéri falazatra és betonra

**Termék neve, azonosító adatai:** HP4 Univerzális alapozó

**Gyártó / származási hely:** Major Dentál Kft.

**Megbízó:** Major Dentál Kft.  
2831. Tarján, Rózsa u.1.

Az ÉMI - TÜV SÜD Kft az R-1926578 nyilvántartási számon végzett vizsgálat és a kérelmező által benyújtott dokumentáció alapján megállapítja, hogy a vizsgált minta az alábbiakban részletezett követelménynek

**megfelelnek**

GYÁRTÓI TANÚSÍTÁS, MSZ EN 1062-1:2004 szerinti: V3, W3 besorolásnak. Tapadó szilárdság 1,9 MPa

**Alkalmazott jogszabályok, előírások, szabványok:**  
MSZ EN 15284:2017

**Érvényes:** 2025.05.12.



  
**Varjú András**  
**Osztályvezető**  
**ÉMI-TÜV SÜD Kft.**  
**KERMI Osztály**

Megjegyzés: A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintákra vonatkoznak. A vizsgálati jegyzőkönyv / igazolás kivonatát, rövidítését vagy kivonatolását nem teheti közzé, és nem használható fel a termék reklámozására az ÉMI-TÜV SÜD Kft., KERMI Osztályvezetőjének írásbeli hozzájárulása nélkül. A vizsgálati jegyzőkönyvben szereplő eredmények csak az egyes vizsgált mintákra és az elvégzett egyedi vizsgálatra vonatkoznak.